



Administrativ rettelse nr. 22 til Spildevandsplanen 2015-2025 Grøndahlsvej 19, 7400 Herning


I Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 er der behov for tilretning som anført nedenfor. Herning kommune vurderer, at rettelsen kan laves uden der udarbejdes et egentligt tillæg til spildevandsplanen, da der er tale om et mindre, bagatelagtigt forhold.

Grøndahlsvej 19, 7400 Herning

Grøndahlsvej 19, matrikel nr. 230dæ Herning Bygrunde er i spildevandsplanen placeret i separatkloakeret opland A03. Ejendommen har i perioden 2010-2021 været ubebygget. Før det var en virksomhed på ejendommen tilsluttet fælleskloakken i Grøndahlsvej. Fælleskloakken har afløb til opland A29 som fortsat er fælleskloakeret, men planlagt separatkloakeret.

På grund af koter, er der ikke muligt at slutte stikledninger fra Grøndahlsvej 19 til regn- og spildevandsledninger i opland A03.

Spildevandsplanen ændres, så den er i overensstemmelse med de tidligere forhold. Stikledninger fra Grøndahlsvej 19 slutes på fælleskloak i Grøndahlsvej og oplandsgrænsen justeres, så Grøndahlsvej 19 fremover ligger i opland A29.



Kortudsnit viser Grøndahlsvej 19, 7400 Herning – nuværende forhold. Det blå markerede område vil fremover være en del af opland A29.

Med venlig hilsen

Lucia Aagaard

Miljømedarbejder