

Administrative tilretning nr. VIII af Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 vedr. Birk, Ørnholm og Herning

Herning Vand A/S har ønsket forskellige mindre tilretninger i Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 for følgende:

- Et nyt lokalplanområde i Birk.
- For Ørnholm i forbindelse med den kommende separatkloakering af byen.
- Ændring af spildevandsplanen for en enkelt ejendom i Herning.

Det handler om tilretninger af spildevandsplanen ved mindre justeringer af oplandsgrænser, ændret fordeling af hvilke recipienter overfladevandet løber til og mindre ændringer i placering af regnvandsbassiner. Disse tilretninger foretages hermed.

Herning kommune vurderer, at tilretningerne kan laves uden at der udarbejdes et egentlig tillæg til spildevandsplanen, da der er tale om mindre, bagatelagte ændringer i planen.

Justering af oplandsgrænser mellem opland Y24 og Y36.P i Birk

Herning Vand A/S har fremsendt ønske om at udnytte en reservekapacitet i regnvandskloak og regnvandsbassin for opland Y24 i Birk til udløb Y24RUL1 i Hammerum. Reservekapaciteten skal benyttes til afvanding af en del af den nye lokalplan 33.E2.4 for "Stof og Stil", der ellers hører til opland Y36.P. Ønsket er at ændre oplandsgrænsen mellem opland Y24 og Y36.P, således at 1,5 ha af opland Y36.P inddrages i opland Y24.

Herning Kommune vurderer, at der er tale om bagatelagte tilretninger således at:

- Der er tale om et mindre opland på 1,5 ha.
- Regnvandsbassinets udløb 24RUL1 har reservekapacitet, som kan udnyttes.
- Ingen ejendomme i området får ændrede vilkår vedr. afledning af deres overfladevand.

På denne baggrund vurderer Herning kommune, at rettelserne kan foretages

uden der udarbejdes et egentlig tillæg til spildevandsplanen.

Kort og skemaer for ændringerne i Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 fremgår af bilag 1,2 og 3.

Ørnhøj: Ændret fordeling af overfladevand til den enkelte recipient ved Ørnhøj og mindre ændringer i placering af regnvandsbassiner.

Herning Vand A/S har fremsendt ønske om at foretage mindre ændringer i spildevandsplanen i forbindelse med separering af kloaksystemet i Ørnhøj. I den forbindelse er det genbesøgt, hvilke recipienter, der skal modtage overfladevand fra hvilke oplande, ligesom enkelte regnvandsbassiner flyttes til nabomatrikler.

Ændringerne betyder følgende:

Spåbæk, der efter separering af byens kloaksystem skulle modtage 46 l/s, vil med ændringen kun modtage op til 29 l/s og Halkær Bæk der iht. planen skulle modtage 21 l/s, vil i stedet modtage 37 l/s. 1 regnvandsbassin er flyttet til en matrikel i nærheden. Det er bassin med udløbsnummer O1102UD. Med ændringen spildevandsplanlægges der for, at Halkær Bæk modtager 16 l/s mere end planlagt og Spåbæk modtager 16 l/s mindre end tidligere planlagt.

Herning Kommune vurderer, at der er tale om bagatelagtige tilretninger af planen således at:

- Der er tale om en mindre forøgelse af afløbsvandføringen til Halkær Bæk og en mindre reduktion i afløbsvandføringen for Spåbæk.
- 1 regnvandsbassiner flyttes til en anden matrikel i nærheden.
- Ingen ejendomme i området får ændrede vilkår vedr. afledning af deres overfladevand.

På denne baggrund vurderer Herning kommune, at rettelserne kan foretages uden der udarbejdes et egentlig tillæg til spildevandsplanen.

Kort og skemaer for ændringerne i Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 fremgår af bilag 4, 5 og 6.

Ændring af spildevandsplanlægning for en enkelt ejendom, Teglvænget 10 i Herning

Ejeren af Teglvænget 10 i Herning ønsker at blive tilsluttet Herning Vands spildevandskloak. Teglvænget 10 er i dag ikke omfattet af gældende Spildevandsplan 2015-2025. Med denne administrative rettelse oprettes et nyt opland A22-1.P som omfatter Teglvænget 10, matr. nr. 50a på 800 m². Ændringen i spildevandsplanens kort og skemaer fremgår af bilag 7, 8 og 9. Ejeren skal tilslutte sig regn- og spildevandssystemet, når Herning Vand har etableret en tilslutningsmulighed i vejen. Oplandet bliver på sigt en del af opland A22-1 og oplandsarealet bliver 0,08 Ha større. Spildevandet ledes til Herning Renseanlæg og regnvandet ledes gennem bassin før det ledes til Tyvkær Bæk.

Herning Kommune vurderer, at der er tale om en bagatelagtig tilretning af planen, da det drejer sig om at tilslutte en ejendom, hvor ejeren selv ønsker det. Ligeledes er det en meget

begrænset merudledning til Tyvkær Bæk. På baggrund af dette vurderes det, at rettelsen kan foretages uden et egentligt tillæg til spildevandsplanen.

Med venlig hilsen

Tove Jakobsen

Bilag:

- Bilag 1. Kortbilag Birk
- Bilag 2. Udløbsskema Birk
- Bilag 3. Oplandsskema Birk
- Bilag 4. Kortbilag Ørnhøj
- Bilag 5. Udløbsskema Ørnhøj
- Bilag 6 Oplandsskema Ørnhøj.
- Bilag 7 Kortbilag Herning
- Bilag 8 Udløbsskema Herning
- Bilag 9 Oplandsskema Herning